

Uwagi do konstrukcji stalowej:

ŚRUBY:
M –klasa 5.6, PN82101 –cynk. ogn.
Moment dokręcenia śrub:
dla M16 – 85Nm
dla M20 – 166Nm
1. Materiały:
–Stal kształtowa: St3S – 235
–Śruby klasy 5.6 –ocynk. ogniowo
2. Tolerancje:
–Tolerancje wykonania PN EN ISO 13920 Klasa B/F
–Klasa wodliwości spoin B wg PN-EN 5817
3. Spawanie:
–Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe: a=0,7 tmin (dla spoin jednostronnych) a=0,5 tmin (dla spoin dwustronnych) a=t ścianki rury amin=3mm
–Kontrola wizualna spoin 100%
–Elektrody wg zaleceń technologa.
4. Antykorozja:
–Czyszczenie do stopnia Sa 2,5
–Konstrukcja ocynkowana

Rygiel R szt. 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Marii Koszutskiej 10
62-800 Kalisz

Branża: Konstrukcyjno-budowlana

Stadium: Projekt budowlany

Nazwa i adres obiektu budowlanego: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2) GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.

Projektant: inż. Waldemar Kasprzak
WKP/0051/PWOK/07; WKP/BO/4673/01
Podpis:

Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Data: 05.2017r.

Skala: 1:50

Sprawdził: mgr inż. Anna Ratajczyk
Nr WKP/0173/POOK/05; WKP/BO/0420/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Podpis:

Nazwa rysunku: WIATA SKŁADOWANIA OSADU
RYGIEL PODSTAWOWY R1

Nr rys. 38B