



KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW

skala 1:20


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A




PRZEKRÓJ PIONOWY B-B



PRZEKRÓJ POZIOMY



Uwaga!
Ściany komory przebrykowanej i pokrywę zaizolować czterokrotnie warstwami np. Abizolem 2R + 2p

	PRACOWNIA PROJEKTOWA	
	SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH	
Branża:	Instalacje sanitarne	
Stadium:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
Projekt budowlany	W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)	
Kierownik Projektu:	GNINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.	
mgr inż. A. Lisiecki	Gmina	
Nr BH-10.040/02 WKPI/SZ/203/01	Projekt	
Opracował - technolog:	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
mgr inż. St. Ziolkowski	Projekt	
Nr S/24/81	Projekt	
Projektował:	KOMORA	
mgr inż. S. Lisiecki	ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW	
Nr 1713-133172/PW/2012 WKPI/SZ/101/03	Projekt	
Sprawdził:	Projekt	
mgr inż. M. Lisiecka	Projekt	
Nr 1713-133172/PW/2012 WKPI/SZ/101/03	Projekt	
Data:		05.2017r.
Skala:		1:20
Nr rys.		46

10.	Płyta pokrywowa komory żelbetowej	1	PZH 2300/1000/2000 - kl. A	PPHU BREJNAK Małopole, ul. Graniczna 20 05-252 Dąbrowka
9.	Podstawa komory żelbetowej	1	PZH 2300/1000/2000 - kl. A	PPHU BREJNAK Małopole, ul. Graniczna 20 05-252 Dąbrowka
8.	Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 Dz110	2		Fusion Polska Sp. z o.o. ul. Bojczyńska 97, Regulny, 05-820 Piastów
7.	Przejście PE/stal kohnierzowe Dz110/Ø100	2	L=500mm	Fusion Polska Sp. z o.o. ul. Bojczyńska 97, Regulny, 05-820 Piastów
6.	Króciec dwukohnierzowy FF dn100, L=200mm	2	nr kat. 530	Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegowy
5.	Przeplomywacz elektromagnetyczny	2	FM300 DN100	Zakład Elektroniki Pomiarowej TECHMAG ul. Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
4.	Kohnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rur PE Dz110 "System 2000"	2	nr kat. 0400	Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegowy
3.	Tuleja osłonowa stalowa przewodowa ze szwem dn125 z dospawanymi kotwami, L=135mm	4	L=200mm	INTEGRA Gliwice
2.	Uszczelnienie rury przewodowej Dz110PE i osłonowej Ø125stal.	8	WGC100	INTEGRA Gliwice
1.	Rura polietylenowa PE100 SDR17 Dz110x6,6 (PN10)	----	-----	INTEGRA Gliwice
Poz.	Nazwa elementu	Ilość	Typ	Przykładowy producent

A	kostka betonowa typu polbruk gr. 6 cm w kolorze szarym
B	podsyпка piaskowa gr. 5 cm
C	trawnik