


STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH TYP STZ-202 B2

skala 1:25



Przekrój - rzut z góry
W1

Elementy składowe stacji zlewczej typu STZ-202 B2

- Panel sterujący;
- Przepływomierz elektromagnetyczny;
- Ciąg spustowy wraz ze sterowaniem;
 - Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczającym;
 - Rura doprowadzająca ze złączem strażackim
 - + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem;
- Sprężarka;
- Moduł pomiarowy pH, przewodność, temperatura
- Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców;
- Identyfikator dla przewoźników (standardowo 10 szt.);
- Drukarka;
- Program "SODA" do archiwizacji danych i fakturowania dostawców;
- Kontener „sandwich” typu B o wymiarach 2x1x2 m (wykonanie: stal kwasoodporna – 1.4301, izolowany termicznie. Ogrzewany elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną). Podłoga z blachy aluminiowej i ryflowanej. Drzwi blaszane zewnętrzne.
- Stółak i wąż długości ok. 3,0 m.

Zalecana kratka ściekowa na poprzeczny o prześwicie 10 mm
lub odwodnienie liniowe zlokalizować w pobliżu zaworu
spustowego wozu asenizacyjnego
Powierzchnię wokół studzienki wykonać jako litą (np. beton, asfalt, polbruk)

Przykładowy producent:

ENKO® ENKO S.A.
ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice

| | | | |
|--|--|---|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA SIĘCII INSTALACJI SANITARNYCH ul. Marii Koszutek 10 62-800 Kołisz | | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2) GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP. | |
| Branża: Instalacje sanitarne | Stadium: Projekt budowlany | Kierownik Projektu: mgr inż. A. Lisiecki Nr BN-10.940/82: WKPI/IS/283801 | Podpis: Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą |
| Opracował - technolog: mgr inż. St. Ziolkowski Nr SZ-24/81 | Podpis: Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14 63-040 Nowe Miasto nad Wartą | Data: 05.2017r. | Temat rysunku: STACJA ZLEWCZA |
| Projektował: mgr inż. S. Lisiecki Nr 7331-71321/72/PW/2002: WKPI/IS/0010103 | Podpis: | Skala: 1:25 | ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH STZ-202 B2 |
| Sprawdził: mgr inż. M. Lisiecka WKPI/0091PWOS/05: WKPI/IS/040705 | Podpis: | Nr rys. 8 | WYMIARY GABARYTOWE i WYTYCZNE MONTAŻOWE |