


KOMORA ELEKTROZASUW I PRZEPŁYWOMIERZY NA RECYKULACJI OSADU

skala 1:20

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



17.	Płyta pokrywowa komory żelbetowej	1	PZ 2300/1200/1800	PPHU BREMAK, Mielnik, ul. Graniczna 20, 05-252 Dąbówka
16.	Podstawa komory żelbetowej	1	PZ 2300/1200/1800 - H.A	PPHU BREMAK, Mielnik, ul. Graniczna 20, 05-252 Dąbówka
14.	Wentylacja komory z rur PVC Ø110 zakończona kominikiem	1		Przedsiębiorstwo Kaczmarek Mielnik 2, 63-800 Gostyń
13.	Właz ocieplany, zamknięty o wym. 700x700[mm]	2	stal 1.4301	wykonanie własne
12.	Króciec żeliwny dwukolnierzowy FF dn80, L=400mm	2	nr kat. 530	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
11.	Króciec żeliwny dwukolnierzowy FF dn80, L=100mm	1	nr kat. 530	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
10.	Łuk żeliwny kolnierzowy - kształtka Q dn80	2	nr kat. 550	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
9.	Zasuwa kolnierzowa krótką typu E2 dn80 z napędem elektrycznym mechanicznym typ SA 07.5	4	nr kat. 4000E2 nr kat. 9920	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
8.	Trójnik żeliwny kolnierzowy równoprzelotowy dn80	3	nr kat. 510	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
7.	Króciec żeliwny dwukolnierzowy FF dn80, L=250mm	1	nr kat. 530	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
6.	Przepływomierz elektromagnetyczny	2	FM300 DN80	Zakład Elektronicz Pomiarowej TECHMAG ul. Sowńskiego 3, 44-121 Gliwice
5.	Króciec żeliwny dwukolnierzowy FF dn80, L=150mm	3	nr kat. 530	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
4.	Kolierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem do rury PE Dz90 "System 2000"	5	nr kat. 0400	Fabryka Armatury Hame Sp. z o.o. ul. Płaskowa 9, 62-028 Koziegłowy
3.	Tuleja osłonowa stalowa przewodowa ze szwem dn100 z dospawanymi kotwami, L=133mm	5	L=200mm	wykonanie własne
2.	Uszczelnienie rury przewodowej Dz90PE i osłonowej Ø100stal.	5	WG C80	INTEGRA S.J. ul. Mielnicowa 6, 44-109 Gliwice
1.	Rura poliolefinowa PE100 SDR17 Dz90x5,4 (PN10)	----	-----	Przedsiębiorstwo Kaczmarek Mielnik 2, 63-800 Gostyń
Poz.	Nazwa elementu	Ilość	Typ	Przykładowy producent

A	kostka betonowa typu polbruk gr. 6 cm w kolorze szarym
B	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 10 cm
C	trawnik

P R A C O W N I C T W O T E R M I N I Z M U			
Branża:	Instalacje sanitarne	ul. Marii Koszulińskiej 10	62-800 Koźle
Stadium:	Projekt budowlany	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2)	GNINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.
Kierownik Projektu:	mgr inż. A. Lisiecki	Podpis:	
N-BN-0.9/40/82: WKPiS/2838/01	Opracował - technolog:	Podpis:	
mgr inż. St. Ziolkowski	Podpis:		
N: 52481	Projektował:	Podpis:	
mgr inż. S. Lisiecki	Nr rys.:		
Nr rys. 1:20			
Sprawił:	Podpis:		
mgr inż. M. Lisiecka			
WKP0081-IPWOS.05, WKPiS/0407/05			
KOMORA ELEKTROZASUW I PRZEPŁYWOMIERZY NA RECYKULACJI OSADU PRZEKRÓJ PIONOWY A-A			Skala: 1:20
52			