OSADNIK WTÓRNY
PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



9.	Podstawa typu H do żurawia kolumnowego	2 szt.	h=0,50m, wyk. stal OH18N9, typ H	"BIOX" Zakład Urządzeń Natleniających Grajewo 16A, 11-500 Giżycko
8.	Żuraw kolumnowy	2 szt.	typ ZKM150, wykonanie stal OH18N9, wciągarka WL370, udźwig max 150 kg H=2,5m; wysięg max. 1,2-1,8m	"BIOX" Zakład Urządzeń Natleniających Grajewo 16A, 11-500 Giżycko
7.	Przykrycie z kraty ażurowej	2 kpl.	typ WEMA, 70,0x70,0[cm], stal 0H18N9	Wyrób warsztatowy
6.	Regulowane podwieszenie cylindra	12 kpl.	stal 0H18N9	Wyrób warsztatowy
5.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ150	2 kpl.	typ ŁU-4 (r.o.Ø200stal./r.przew. PVCØ150)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
4.	Łańcuch uszczelniający dla rury Dz90PE	2 kpl.	typ ŁU-4 (r.o.Ø150stal./r.przew. Dz90PE)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
3.	Łańcuch uszczelniający dla rury PVCØ200	4 kpl.	typ ŁU-4 (r.o.Ø250stal./r.przew. PVCØ200)	Integra sp. j. ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice
2.	Cylinder osadnika z blachy nierdzewnej	2 kpl.	stal 0H18N9, Ø5,60m, H=2,90m	Wyrób warsztatowy
1.	Pompa recyrkulacji zewnętrznej	2 szt.	XFP 80C VX.7 PE15/4, P=1,5kW, U=400V	ABS Sulzer Pumps Wastewater Poland Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Poz.	Nazwa elementu / urządzenia	Ilość	Typ urządzenia	Producent przykładowy:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Marii Koszutskiej 10
62-800 Kalisz

Branża: Instalacje sanitarne

Stadium: Projekt budowlany

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Nazwa i adres objektu budowlanego: W M-ŚCI BOGUSZYN (dz. nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2), GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ, POWIAT ŚRODA WLKP.

Kierownik Projektu: mgr inż. A. Lisiecki
Nr BN-10.9/40/82; WKP/IS/2838/01
Podpis:

Inwestor: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Data: 05.2017r.

Opracował - technolog: mgr inż. St. Ziółkowski
Nr St-24/81
Podpis:

Temat rysunku: OSADNIK WTÓRNY PRZEKRÓJ A-A

Skala: 1:50

Projektował: mgr inż. S. Lisiecki
Nr 7131-7132/172/PW/2002; WKP/IS/00101/03
Podpis:

Sprawdził: mgr inż. M. Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05, WKP/IS/0407/05
Podpis:

Nr rys. 20