




Długość kabla do służebności
l= 66 mb na działce 160/5 - KOWR

Rura osłoniowa
ulozona metoda przedisku
l=35 mb
R11:2
B1
R11:2

BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO nn 0.4 kV DO DZIAŁKI NR: 218, WOLICA NOWA ZE STACJI 44 - 036	
Investor:	ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań ODPRD Wrzesnia
Projektował:	mgr Inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Opracował:	
Skala	1 : 500
Temat:	Plan trasy przyłącza kablowego nn 0.4 kV (zakres sy dla przygotowania służebności)
Data:	03 2023 r.
woj. wielkopolskie	gm. Nowe Miasto
Nr rys.	E - 00